



Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0338

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, bez polodrážky, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 995) mm, s požiarou odolnosťou EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 30-C0 len zo strany závesov, typového označenia MR 45/B

parametre výrobku: požiarou odolnosť (EI₁ 45, EI₂ 45, EW 30 len zo strany závesov), schopnosť uvoľnenia krídla (NPD), samouzatváranie (C), trvanlivosť schopnosti uvoľnenia krídla (NPD), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0), odolnosť proti starnutiu (NPD)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 30-C0 len zo strany závesov, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddelujúce priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov za podmienky, že pridaný uzáver podľa EN 1125 je montovaný len na povrch krídla dverí. Triedy ďalších deklarovaných parametrov: výška prechodového otvoru (najmenej 1970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (najviac 0,025 mg/m³).

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumente „Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti PK2-08-15-909-C-0 z 30.03.2015, PAVUS a.s., Praha, ZKUŠEBNA Veselí nad Lužnicí“

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

EUROSPAN, s.r.o.

IČO: 36 182 061

Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce

a vyrábaný vo výrobní

EUROSPAN, s.r.o.

Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 16034: 2015


podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 28.09.2016 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 28.09.2016




Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

079143

LT/80 CERNEM I/02
strana 1-1